

Oggetto: relazione di sopralluogo per incendio presso la ditta Ri. Eco srl – Via Fratelli Beltrami, 50/52 – Novate Milanese (MI)

In data 15.10.2018 dalle ore 9.30 a seguito del precedente sopralluogo dei tecnici ARPA in Pronta Reperibilità, effettuato dalle ore 3.10 alle ore 5.20, sempre del 15.10.2018, i sottoscritti hanno effettuato un sopralluogo presso la ditta citata a margine, dove era in corso un incendio.

Il personale ARPA del dipartimento ARPA di Milano e Monza Brianza, sede di Paderno Dugnano, ([REDACTED] – tecnico della prevenzione e [REDACTED] – dirigente R.U.O.) giunti sul posto, riscontravano che le operazioni di spegnimenti erano in corso da parte dei Vigili del Fuoco (Sig.ri [REDACTED]).

Sul posto erano anche presenti anche la Polizia Municipale (Comandante Rizzo), i Carabinieri e la Procura della Repubblica di Milano ([REDACTED]).

Da quanto dichiarato dal [REDACTED] (Responsabile HSE della ditta) e dal riscontro del sistema di videosorveglianza interno, l'incendio sembra che si sia sviluppato circa dalle ore 1.19 del 15.10.2018, dall'area identificata con la sigla "C1A, C1B e C2" dove è stoccato il rifiuto con codice CER 191212 (definito dal titolare "imballato") con prevalenza di rifiuti plastici.

Da quanto stimato dalla ditta, risultano inceneriti circa 300 tonnellate di CER 191212 e 3000 di MPS (carta/cartone) presente nel box adiacente - aree D1 e D2.

E' stato coinvolto anche un mezzo della ditta [REDACTED], presente nello stesso insediamento, in corrispondenza dell'area coinvolta nell'incendio.

Al momento del sopralluogo era già stato inibito, dalla Polizia Municipale, il traffico nell'adiacente Via Curiel e l'unica palazzina ad uso abitativo presente nella via, era stata sgomberata.

In prossimità dell'incendio, il muro di contenimento era prossimo a cedere per effetto del calore.

Da segnalare che nel Giugno 2015 si è verificato un incendio con modalità identiche all'attuale.

Da informazioni assunte presso i Vigili del Fuoco presenti, l'incendio era già sotto controllo ed entro 48 ore dovevano essere concluse le operazioni di spegnimento.

Sono stati effettuate anche misure speditive con PID, non rilevando valori apprezzabili.

E' stata posizionato da parte dei colleghi del CRMQA, un campionatore ad alto volume per la verifica della qualità dell'aria presso l'area sita in via Curiel angolo Via Borsellino/Falcone. Nei prossimi giorni saranno a disposizione i dati relativi.

Per opportuna cautela è stato anche avvisato il Gestore del servizio di depurazione di Pero (AMIACQUE) per gli eventuali provvedimenti di competenza, relativi ad un potenziale afflusso anomalo dei reflui utilizzati per lo spegnimento.

Si è data disposizione affinché la ditta provveda a smaltire i materiali bruciati dopo aver provveduto alla loro classificazione, trasmettendo successivamente con PEC ad ARPA ed agli altri Enti competenti, copia dei formulari relativi.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la giornata del 16/10. Nella mattinata del 17/10 è stato effettuato un ulteriore sopralluogo presso l'insediamento verificando che l'incendio era completamente spento e i VV.F., a scopo precauzionale, stavano comunque proseguendo con le operazioni di bagnatura dei cumuli per l'intera giornata.

Il campionatore ad alto volume per il campionamento dei microinquinanti (diossine, IPA) rimarrà installato fino alla mattinata del 18/10. Seguirà relazione a fronte della comunicazione degli esiti delle analisi sui campioni prelevati.

Paderno Dugnano, 17/10/2018

